



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12;
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru, <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 09-483-03-17-107/2-П

Законному представителю
МБОУ Школа № 29 г. о. Самара
Атапиной И.М.

«20» марта 2017 г.

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Средне - Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Вотинцев Виктор Валентинович, на основании акта проверки от 20.03.2017г. № 09-483-03-17-107-П, составленного в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 29» городского округа Самара (далее - МБОУ Школа № 29 г. о. Самара), адрес местонахождения: 443110, г. Самара, ул. Радонежская, д. 2А,

в присутствии директора МБОУ Школа № 29 г. о. Самара Атапиной Ирины Михайловны, заместителя директора по АХЧ МБОУ Школа № 29 г. о. Самара Скачковой Натальи Федоровны

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
Тепловые энергоустановки			
1	В установленные сроки (1 раз в 5 лет) не проводятся режимно-наладочные испытания систем теплоснабжения.	п. 2.5.4. ПТЭ ТЭ.	30.11.2017г.
2	Система горячего водоснабжения не оборудована автоматическим регулятором температуры горячей воды.	п. 9.5.1. ПТЭ ТЭ.	30.11.2017г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне - Поволжское Управление по экологическому технологическому и атомному надзору по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 «А».

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен И.М. Атапина

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Старший государственный инспектор отдела
Государственного энергетического надзора
и надзора за ГТС



В.В. Вотинцев

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен
Директор МБОУ «Школа № 29» г. о. Самара Атапина И.М.

(должность, ФИО, подпись, дата)

«20» марта 2017 г.